



山东修瑞德质量检测技术有限公司

## 检测报告

## 二、检测结果

表 1 有组织废气检测结果

测点名称	DA036 蒸汽锅炉 (量产) 排气筒	排气筒直径 (m)	0.25					
排气筒高度 (m)	15	处理设施	/					
采样日期	2024.03.22	完成日期	2024.03.22					
检测项目	样品编号	含氧量 (%)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	标准限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	标准限值 (kg/h)
氮氧化物	/	3.5	783	24	24	100	$1.88 \times 10^{-2}$	
	/	3.7	793	22	22	100	$1.74 \times 10^{-2}$	0.77
	/	3.5	767	21	21	100	$1.61 \times 10^{-2}$	
标准依据	《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)							
备注	仅提供数据, 不作评价。							

本报告结束, 以下空白

采样照片

